



**Communiqué du Siryae**  
**Syndicat Intercommunal de la Région d'Yvelines**  
**pour l'Adduction de l'Eau**

Mesdames, Messieurs,

Vous êtes certainement informés de la fuite sur l'oléoduc qui est survenue hier à Boissy-sans-Avoir.

Les parcelles impactées par la pollution étant drainées, des hydrocarbures se sont écoulés dans le Lieutel puis dans la Mauldre.

Par mesure de précaution, en accord avec l'Agence Régionale de Santé, nous avons mis l'usine des Bîmes à l'arrêt et ouvert l'interconnexion de la Chapelle.

Les forages de la Chapelle étant également à l'arrêt, l'eau actuellement distribuée est décarbonatée et provient de l'usine de Flins-Aubergenville.

Les prélèvements pour analyse des hydrocarbures dans la Mauldre et les puits B1 et B2 de la journée d'hier sont en cours d'analyse. De nouvelles mesures vont être effectuées cet après-midi.

En attendant, vous pouvez rassurer vos administrés, l'usine a été arrêtée par mesure de précaution. Je ne manquerai pas de vous informer de la suite de l'événement.

Cordialement

Guy PÉLISSIER  
Président du SIRYAE